



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Территориальный отдел _ в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6б, т. 3-24-13.

E-mail: goruo@42.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений № 843**

г. Ленинск-кузнецкий

«19» 11 2021 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе – ведущий специалист- эксперт Раскова Марина Леонидовна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В результате рассмотрения акта плановой выездной проверки

(наименование контрольно-надзорного мероприятия)

от «19» ноября 2021 г. № 1018-21 в отношении: **Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 59»**

Наименование юридического лица **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 59»**

ФИО индивидуального предпринимателя:

ИНН: 4212427105

ОГРН:1054212008751

Юридический адрес: 652592, Кемеровская Область - Кузбасс область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 12Д

Фактический адрес: 652592, Кемеровская Область - Кузбасс область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 12Д; 652591, Кемеровская Область - Кузбасс область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 24.

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно:

1. В классе теории и фортепиано здания №1 столы группы мебели «5», а стулья к ним группы мебели «б», **что не соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.**
2. Договор на водоотведение ЖБО с откачкой спец.транспортом отсутствует, **что не соответствует. п. 23. СанПиН 2.1.3684-21.**

3. На момент обследования обнаружено использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей в санузле здания № 2, что не соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.
4. Подводкой горячей воды (через электроводонагреватели) не обеспечено помещение туалета в здании №2, что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «18» 04 2022 г.**

1. В классе теории и фортепиано здания №1 иметь столы и стулья одной группы мебели.
2. Заключить договор на водоотведение ЖБО с откачкой спец.транспортом.
3. Исключить использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей в санузле здания № 2.
4. Подводкой горячей воды (через электроводонагреватели) обеспечить помещение туалета в здании №2.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 59» Шевцову Марину Викторовну

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)


Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «18» 04 2022г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе – ведущему специалисту-эксперту Расковой Марине Леонидовне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6б.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Ленинске – Кузнецком городе Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе Раскова М.Л. 

Предписание получено « 19 » мая 2021 г.

✓ М.И.И.

Мельников М.В. ✓

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 201__